

**Systemene Nilsen med brannøvingar**

15.07.2011

**Det har vore branntilsyn hos Systemene Nilsen og dei har mellom anna meldt tilbake at det er planlagt 2 brannøvingar i år.**

**Geir Harald Nilsen**

**peikar på at teamet er nytt og at det er fokus på opplæring av alle tilsette.**

**Ny, godkjent brannjør på loft vil bli montert i september og aktive branntiltak er i orden.**

Det må bli utført byggtekniske forbetringar på loft for å ivareta branncelle og det må lagast ny nødutgang frå loft og frå kurs- og konferanserom i første høgda.

Eigaren har merka opp og utført tiltak med rømningsvegar.