

Eigar Geir Harald Nilsen følger opp branntilsynet ved Systrene Nilsen og har no sendt melding til kommunen om det som er gjort:

- * Det pågår arbeid med frist i mai med å oppdatera brannteikningar.
- * Eigar og driftsansvarlege har utført risikoanalyser og etablert tilhøyrande aksjonsplan, Det er også etablert mål for HMS-arbeidet.
- * Det er etablert loggbok for eigenkontroll Brannvern I loggboka er det journal for registrering av avvik.
- * Lås på nødutgang med panikkbeslag er fjerna slik at døra alltid kan opnast utan hindring. Dør mot båthavna har nøkkellås som låsast opp i henhold til driftsinnstruks.